ASSOCIATION FRANÇAISE
DE LA VENTILATION

FICHE D'ÉVALUATION

POUR UNE VENTILATION GÉNÉRALE ET PERMANENTE SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE

M. / Mme : .....

Adresse : .....

Tél. : .....

Diagnostic réalisé par : .....

Cachet de l'entreprise :

L'importance d'une bonne ventilation

La ventilation permanente d'un logement est la condition pour respirer un air plus sain. Votre système de ventilation de type « mécanique » permet de maitriser les débits nécessaires à un bon renouvellement d'air intérieur.
A minima, les éléments de cette fiche doivent être respectées et en état de bon fonctionnement. Il est possible d'améliorer la performance de votre Ventilation Mécanique par un entretien régulier de celle-ci et/ou en optant pour un système plus performant (consommation électrique de l'extracteur, régulation plus précise des débits d'air etc.) qui vous permettra, quelle que soit la technologie retenue, d'obtenir une meilleure Qualité de l'Air Intérieur et de réaliser des économies d'énergie. afventilation.org/la-ventilation/les-systemes

Type de logement

- ☐ Appartement ☐ Maison
- ☐ F1 ☐ F3 ☐ F5
- ☐ F2 ☐ F4 ☐ F6 et +

Indice sur la ventilation du logement

Présence de traces noires autour :
- ☐ Des plinthes, des prises électriques, des gonds de portes

Logement en dépression d'air :
- ☐ Porte qui résiste à l'ouverture

Problème de bruit :
- ☐ Système devenu bruyant, disparition du son existant

Présence d'humidité
- ☐ Traces de moisissures, buée persistante sur les vitres, papier peint gondolé / abimé

Problème d'odeurs persistances :
- ☐ Dans le logement ou dans une pièce en particulier

	Points de contrôle du système	Oui	Non
Entrées d'air	Présence d'une ou plusieurs entrées d'air dans les pièces principales		A
	Absence de bouche d'extraction dans les pièces principales		A
	Les entrées d'air sont toutes de même marque		A
	Chaque entrée d'air est accessible et permet sa vérification, son entretien et son nettoyage		A
	Les entrées d'air sont propres et non obturées		A
Transit	Les passages de transits entre pièce principale et pièce de service sont respectés (minimum 1 cm sur toute la longuer des portes et 2 cm pour la porte cuisine (ou minimum 1 cm/porte si la cuisine est déservie par 2 portes)		A
Bouches d'extraction	Présence d'une bouche d'extraction dans toutes les pièces de service		A
	Absence d'entrée d'air dans les pièces de service		A
	Les bouches d'extraction communiquent librement avec l'environnement intérieur du logement (Absence de meuble, placard.devant...)		A
	Les bouches d'extraction sont toutes de même marque		A
	Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien		A
	Chaque bouche n'est ni cassée, ni encrassée, ni obturée		A
	Un débit est mis en évidence à chaque bouche (Feuille etc.)		A
	Le sens du débit est correct		A
	En cuisine, la commande de passage en débit nominal complémentaire est accessible et fonctionnelle.		A
Groupe de ventilation	Groupe de ventilation (dénommé aussi extracteur ou caisson)		A
	Le(les) ventilateur(s) est (sont) en fonctionnement		A
	L'alimentation électrique de groupe de ventilation fait l'objet au tableau électrique d'une ligne dédiée (C 15-100)		A
	Le rejet du ventilateur est raccordé sur l'extérieur		A
	Le Groupe de ventilation est accessible par une trappe d'au moins 50*50 cm ne se trouvant pas dans un placard ou une armoire de rangement		A
	Le Groupe de ventilation est simple d'accès depuis les parties communes		A

Observations :