

M. / Mme : _____
 Adresse : _____
 Tél : _____
 Diagnostic réalisé par : _____

Cachet de l'entreprise :

L'importance d'une bonne ventilation

La ventilation permanente d'un logement est la condition pour respirer un air plus sain. Votre système de ventilation de type « ventilation naturelle » ne permet pas de maîtriser les débits nécessaires à un bon renouvellement d'air intérieur. afventilation.org/pourquoi-ventiler/sante-et-qualite-d-air-interieur
 A minima, les éléments de cette fiche doivent être respectés. Installer une Ventilation Mécanique Contrôlée, simple flux modulé ou double flux à récupération d'énergie vous permettra, quelle que soit la technologie retenue, d'obtenir une meilleure Qualité de l'Air Intérieur et de réaliser des économies d'énergie.
afventilation.org/la-ventilation/les-systemes

Type de logement

- ☐ Appartement ☐ Maison
- ☐ F1 ☐ F3 ☐ F5
☐ F2 ☐ F4 ☐ F6 et +

Indice sur la ventilation du logement

Présence de traces noires autour :

- ☐ Des plinthes, des prises électriques, des gonds de portes

Logement en dépression d'air :

- ☐ Porte qui résiste à l'ouverture

Problème de bruit :

- ☐ Système devenu bruyant, disparition du son existant

Présence d'humidité

- ☐ Traces de moisissures, buée persistante sur les vitres, papier peint gondolé / abîmé

Problème d'odeurs persistantes :

- ☐ Dans le logement ou dans une pièce en particulier

Ventilation naturelle directe				
Points de contrôle du système			Oui	Non
Entrées d'air	Présence d'entrées d'air (grilles) dans toutes les pièces			A
	Les entrées d'air (grilles) sont non obturables et non obturées			A
	Les entrées d'air (grilles) d'air sont propres et en bon état			A
Bouches d'extraction	Présence de sorties d'air (grilles) dans toutes les pièces principales			A
	Les sorties d'air sont non obturables et non obturées			A
	Les sorties d'air sont propres et en bon état			A
Observations :				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

Ventilation naturelle par conduit				
Points de contrôle du système			Oui	Non
Entrées d'air	Présence d'entrées d'air dans les pièces principales			A
	Les entrées d'air sont non obturables et non obturées			A
	Les entrées d'air sont propres et en bon état			A
Transit	Les passages de transits entre pièce principale et pièce de service sont respectés (minimum 1 cm sur toute la longueur des portes et 2 cm pour la porte cuisine (ou minimum 1 cm/porte si la cuisine est desservie par 2 portes)			A
	Sortie d'air par conduit vertical dans chaque pièce de service			A
Bouches d'extraction	Les sorties d'air communiquent librement avec l'environnement intérieur du logement (absence de meuble, placard....)			A
	Les sorties d'air sont non obturables et non obturées			A
	Les sorties d'air (grilles) sont en bon état			A
Observations :				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				